

PRANEŠIMAS

DĖL ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ CIVILINĖS SAUGOS PRATYBŲ

PRANEŠĖJAS: Zarasų socialinės globos namų direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Piotr Gluchov, atsakingas už civilinę saugą

1. **VYKDYMO DATA:** 2025 m. rugsėjo 24 d.
2. **VYKDYMO VIETA:** Zarasų socialinės globos namų 3-jų aukštų gyvenamasis pastatas, 3-čias aukštas, kambarys Nr.6.
3. **TEMA:** „Zarasų socialinės globos namų gyventojų evakuacija kilus gaisrui“.
4. **RUŠYS:** Funkcinės pratybos.
5. **PAGAL LYGĮ:** ūkio subjekto.
6. **PAGAL PASKIRTĮ:** planinės.
7. **PRATYBŲ ORGANIZATORIUS:** Zarasų socialinės globos namai.
8. **PRATYBŲ ORGANIZAVIMO GRUPĖ:** Zarasų socialinės globos namų vyriausiasis socialinis darbuotojas Simonas Mikštas, inžinierius (ūkio padalinio vadovo pavaduotojas) Juras Juškėnas, energetikas Romualdas Paradnikas.
9. **DALYVIAI:** Zarasų socialinės globos namų vyriausiasis socialinis darbuotojas Simonas Mikštas, inžinierius (ūkio padalinio vadovo pavaduotojas) Juras Juškėnas, energetikas Romualdas Paradnikas, santechnikas Saulius Dūdėnas, socialiniai darbuotojai: Paulius Paskačius, trečio aukšto individualios priežiūros darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojas (dienos sargas) Valerijus Melnikas, Zarasų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gaisro gesinimo specialioji technika ir personalas, Zarasų savivaldybės administracijos priešgaisrinės tarnybos Turmanto padalinio gaisro gesinimo specialioji technika ir personalas.
10. **TIKSLAS:** Patikrinti ekstremaliųjų situacijų prevencijos plano veiksmingumą. Patikrinti ir įvertinti atsakingų darbuotojų sugebėjimus užtikrinti Zarasų socialinės globos namų gyventojų, darbuotojų ir lankytojų saugia evakuaciją ir sveikatą kilus gaisrui.
11. **UŽDAVINIAI:**
 - 11.1 Išbandyti Zarasų socialinės globos namų perspėjimo ir informavimo sistemas kilus gaisrui.
 - 11.2 Nustatyti priešgaisrinių gelbėjimų tarnybų atvykimo operatyvumą.
 - 11.3 Išbandyti Zarasų socialinės globos namų vandentiekio sistemos pajėgumą gesinant kilusį gaisrą.
 - 11.4 Nustatyti evakavimo ir gaisro gesinimo proceso trūkumus ir tobulintinas vietas.
12. **SPRĘSTINI MOKYMO KLAUSIMAI:** Tobulinti Zarasų socialinės globos namų darbuotojų žinias ir veiksmus.
13. **PRATYBŲ DOKUMENTAI:**
 - ūkio subjekto funkcinių pratybų planas;
 - funkcinių pratybų organizaciniai nurodymai;
 - funkcinių pratybų dalyviui perduodamų sąlygų suvestinė;
 - dalyvio vertinimo anketa;
 - vertinimo lapas.

IŠVADOS:

TEIGIAMAI ASPEKTAI:

1. Zarasų socialinės globos namų darbuotojų veiksmai vertinami gerai.
2. Zarasų socialinės globos namų darbuotojai sugeba saugiai evakuoti gyventojus iš pavojingos zonos kilus gaisrui.

PASIŪLYMAI:

1. Nuolat atnaujinti darbuotojų kontaktinius duomenis (telefonų Nr., adresus);
2. Numatyti į kokias konkrečias vietas ekstremaliųjų situacijų atveju bus evakuojami kitų gyvenamųjų pastatų globos namų gyventojai, darbuotojai ir lankytojai, nes vienos sporto aikštelės nepakanka.
3. Pagerinti gaisro gesinimo technikai privažiavimą prie 3-jų aukštų pastato, pašalinus nuo važiuojamosios dalies betoninės kliūtis.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
atsakingas už civilinę saugą



Piotr Gluchov

TVIRTINU

Zarasų socialinės globos namų direktorė



Daiva Dūdėnienė

2025 m. rugsėjo 29 d.

**ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ INSTITUCINIO LYGIO FUNKCINIŲ
PRATYBŲ „ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ EVAKUACIJA
KILUS GAISRUI“ ATASKAITA**

1. 2025 m. rugsėjo 24 d. nuo 10.00 val. iki 10.30 val. Zarasų socialinės globos namuose vyko civilinės saugos funkcinės pratybos.

2. Pratybų tema – Zarasų socialinės globos namų gyventojų evakuacija kilus gaisrui.

3. Pratybų lygis ir tipas – ūkio subjekto funkcinės pratybos.

4. Funkcinėse pratybose buvo naudojamos imitacinės priemonės: 3-jų aukštų gyvenamasis pastatas; 3-čio aukšto ugnies gesinimo čiaupas Nr. 10, 11; neštuvai žmonėms pernešti; ABC milteliniai ugnies gesintuvai, Zarasų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgų ir Zarasų savivaldybės administracijos priešgaisrinės tarnybos Turmanto padalinio gaisro gesinimo specialioji technika ir priemonės.

5. Pratybų vadovas – Zarasų socialinės globos namų direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Piotr Gluchov, atsakingas už civilinę saugą.

6. Pratybų vertintojai – Zarasų socialinės globos namų direktorė Daiva Dūdėnienė, Zarasų socialinės globos namų direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Piotr Gluchov.

7. Pratybų dalyviai – Zarasų socialinės globos namų vyriausiasis socialinis darbuotojas Simonas Mikštas, inžinierius (ūkio padalinio vadovo pavaduotojas) Juras Juškėnas, energetikas Romualdas Paradnikas, santechnikas Saulius Dūdėnas, socialiniai darbuotojai: Paulius Paskačius, Valerija Grigorjeva, individualios priežiūros darbuotoja Aleksandra Raudeliūnienė, individualios priežiūros darbuotojas Valerijus Melnikas.

PAGD prie VRM Panevėžio PGV Zarasų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Zarasų savivaldybės administracijos priešgaisrinės apsaugos tarnybos Turmanto padalinio gelbėtojai.

8. Pratybose dalyvavo – PAGD prie VRM Panevėžio PGV Zarasų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Eugenijus Andrejevas, PAGD prie VRM Panevėžio PGV Zarasų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausioji specialistė Olga Juodikevičienė, Zarasų savivaldybės administracijos priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkas Aloyzas Varžgalys.

9. Pratybų tikslas:

9.1. Patikrinti ekstremaliųjų situacijų prevencijos plano veiksmingumą;

9.2. Patikrinti ir įvertinti atsakingų darbuotojų sugebėjimus užtikrinti Zarasų socialinės globos namų gyventojų, darbuotojų ir lankytojų saugią evakuaciją ir sveikatą, kilus gaisrui.

10. Funkcinių pratybų tikslui pasiekti buvo išskirti šie uždaviniai:

10.1 Išbandyti Zarasų socialinės globos namų perspėjimo ir informavimo eigą, kilus gaisrui.

10.2 Išbandyti Zarasų socialinės globos namų vandentiekio sistemos pajėgumą gesinant kilusį gaisrą;

10.3. Įvertinti priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų atvykimo operatyvumą;

10.4. Nustatyti evakavimo ir gaisro gesinimo trūkumus ir tobulintinas vietas.

11. 10.00 val. pratybų vadovas paskelbė apie funkcinį pratybų pradžią. Inžinierius (ūkio padalinio vadovo pavaduotojas) Juras Juškėnas 6-me kambaryje aktyvavo palubėje sumontuotą dūmų aptikimo daviklį. Signalas atsispindėjo priešgaisrinės sistemos pulte pas būdinti individualios priežiūros darbuotoją.

Būdintis individualios priežiūros darbuotojas nedelsiant nuėjo į trečią aukštą nustatyti priešgaisrinės signalizacijos priežastį. Pamatęs degantį kambarį, pranešė apie kilusį gaisrą skubiosios pagalbos tarnybų telefonu – 112.

10.03 val. socialiniai darbuotojai pradėjo gyventojų evakuaciją į žmonių susirinkimo vietą.

Gaisras įvyko darbo metu, tai inžinierius (ūkio padalinio vadovo pavaduotojas), kartu su santechniku pradėjo gesinti gaisrą, esantį 3-me aukšte ugnies gesinimo čiaupu Nr. 11.

10.08 val. atvyko Zarasų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 2 autocisternos ir gelbėtojai. Gelbėtojai pradėjo gelbėjimo darbus. Buvo aptikti du neevakuoti gyventojai. Gelbėtojai panaudojant deguonies kaukes, sėkmingai juos evakavo.

10.10 val. atvyko Zarasų policijos pareigūnai, kurie padėjo palaikyti bendrą tvarką.

10.11 val. atvyko Zarasų greitosios pagalbos medikai, kuriems buvo perduoti du neevakuoti gyventojai, sveikatos sutrikimams nustatyti.

10.11 val. socialiniam darbuotojui Pauliui Paskačiui, patikrinus evakuotų gyventojų skaičių, paaiškėjo, kad trūksta dar vieno gyventojų. Nedelsiant pranešta priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėtojams apie susidariusią situaciją. Gelbėtojai nubėgo į degantį pastatą, operatyviai gyventoją surado.

10.15 val. atvyko Turmanto priešgaisrinio padalinio gaisro gesinimo autocisterna ir gelbėtojai.

10.20 val. gaisro židinys bendromis gelbėtojų pajėgomis buvo lokalizuotas.

10.30 val. pratybų vadovas paskelbė apie funkcinį pratybų pabaigą.

12. Išvados:

12.1. Zarasų socialinės globos namų darbuotojų veiksmai vertinami gerai.

12.2. Zarasų socialinės globos namų darbuotojai sugeba saugiai evakuoti gyventojus iš pavojingos zonos, kilus gaisrui.

12.3. Visos skubiosios pagalbos tarnybos atvyko operatyviai.

12.4. Zarasų socialinės globos namų vandentiekio sistemos pajėgumas užtikrina vandens srauto palaikymą, gesinant kilusį gaisrą.

13. Pasiūlymai:

13.1. Papildomai numatyti į kokias konkrečias vietas ekstremaliųjų situacijų atveju bus evakuojami gyvenamųjų pastatų globos namų gyventojai, darbuotojai ir lankytojai, nes vienos aikštelės nepakanka.

13.2. Funkcinių pratybų metu visiems dalyviams reikia išduoti atpažinimo ženklus, tai pagerins komunikaciją tarp atvykstančių tarnybų ir pratybų dalyvių.

13.3. Pagerinti gaisro gesinimo technikai privažiavimą prie 3-jų aukštų pastato, pašalinant nuo važiuojamosios dalies betonines kliūtis.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams,
atsakingas už civilinę saugą



Piotr Gluchov